



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кавказского района**  
(г. Кропоткин, ул. 30 лет Победы, 72, e-mail: ogpn.kavkaz@mail.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 70/1/3**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Частному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 94 открытого акционерного общества «Российские железные дороги»  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)  
заведующему ЧДОУ «Д/с №94 ОАО «РЖД» Кулешовой Ольге Николаевне

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Кавказского района по пожарному надзору №70 от 21.03.2017 года, ст.6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10.05.2017 по 29.05.2017 года проведена плановая выездная проверка  
инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, Кавказского района капитаном внутренней службы Мельниковым Максимом Николаевичем  
проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)  
территории и помещений ЧДОУ «Д/с №94 ОАО «РЖД»

по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Гоголя, 193

совместно с заведующим ЧДОУ «Д/с №94 ОАО «РЖД» Кулешовой Ольгой Николаевной  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 (без учета требований п.462 ППР в РФ) (п.2 ППР в РФ)	В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения. (п.2 ППР в РФ)	01.08.2017г.	
2.	Не обозначены знаками пожарной безопасности места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности (огнетушители, ручные извещатели) (п.1.1, 1.2, 1.3 НПБ 160-97)	Применение сигнальных цветов и знаков пожарной безопасности обязательно для организаций независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности на всей территории Российской Федерации. Выбор вида, типоразмера, количества и мест расположения знаков, а также сигнальных цветов для конкретных условий должен осуществляться в соответствии с настоящими нормами, действующими стандартами, строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности, в порядке реализации мер пожарной безопасности по согласованию с Государственной противопожарной службой (ГПС) МВД России. (п.1.1 НПБ 160-97) Сигнальные цвета следует использовать для: внешнего оформления знаков пожарной безопасности; обозначения мест размещения пожарной техники, мест нахождения кнопок ручно-	01.08.2017г.	

		го пуска установок пожарной автоматики, систем противодымной защиты, мест нахождения средств индивидуальной защиты, самоспасания и т.п.; обозначения путей эвакуации, а также границ зон путей эвакуации, которые не допускаются загромождать или использовать для складирования. (п.1.2 НПБ 160-97) Знаки пожарной безопасности следует размещать: на территориях предприятий (в зданиях, сооружениях и других объектах), в помещениях, а также на рабочих местах и участках производства работ (услуг); в зонах селитебной застройки; в интерьерах средств транспорта и т.п. (п.1.3 НПБ 160-97)		
3.	Не организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности системы противопожарной защиты объекта: отсутствует соответствующий акт проверки (абз.1 п.61 ППР в РФ)	Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. (п.61 ППР в РФ)	01.08.2017г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР Кавказского района  
Мельников М.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 29 » мая 2017г.



Предписание для исполнения получил(а):

  
(подпись)

« 29 » мая 2017г.

заведующий О.А. Кулишова  
(должность, фамилия, инициалы)